

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2026
за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|---|-----------------|---|
| Установленные приборы: | | Вычислитель: ВКТ-7 №204763 | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025 0:00:00 | | Тхв, гр.С= 8.18 | |
| Подающ.тр.(M1): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Обратн.тр.(M2): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Тр. ГВС(M3): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Тр.цирк.ГВС(M4): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Тр.подпитки(V5): | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № |
| Расчетный алгоритм: | | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | | Qгвс= | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | Gтех.пот.= | | Gгвс= | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | | Gгвс= | | | |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2026 по 22.05.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общее теплотр-е |
|--|--------|----|-----------------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-----------------|
| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ. | |
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | | P4 |
| ч | т | т | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | Гкал | |
| 23.04.26 | 24,00 | - | 161,56 | 151,60 | 9,96 | 69,61 | 54,18 | 15,43 | 0,69 | 0,49 | 60,53 | 51,64 | 8,89 | 61,85 | 52,54 | 9,31 | - | 69,75 | 61,19 | 0,59 | 0,49 | 3,04 |
| 24.04.26 | 24,00 | - | 167,07 | 158,43 | 8,64 | 71,88 | 56,32 | 15,56 | 0,69 | 0,49 | 62,44 | 54,90 | 7,54 | 63,88 | 55,93 | 7,95 | - | 72,01 | 63,61 | 0,59 | 0,49 | 3,09 |
| 25.04.26 | 24,00 | - | 166,69 | 154,47 | 12,22 | 70,67 | 55,21 | 15,46 | 0,69 | 0,49 | 62,82 | 51,70 | 11,12 | 64,26 | 52,62 | 11,64 | - | 70,81 | 62,35 | 0,59 | 0,49 | 3,26 |
| 26.04.26 | 24,00 | - | 161,11 | 148,76 | 12,35 | 71,51 | 55,17 | 16,34 | 0,69 | 0,49 | 60,56 | 49,26 | 11,30 | 62,00 | 50,17 | 11,83 | - | 71,64 | 62,71 | 0,59 | 0,49 | 3,32 |
| 27.04.26 | 24,00 | - | 163,46 | 152,43 | 11,03 | 71,73 | 55,30 | 16,43 | 0,69 | 0,49 | 61,32 | 51,36 | 9,96 | 62,76 | 52,30 | 10,46 | - | 71,86 | 62,76 | 0,59 | 0,49 | 3,30 |
| 28.04.26 | 24,00 | - | 163,34 | 153,54 | 9,80 | 71,73 | 55,64 | 16,09 | 0,69 | 0,49 | 61,09 | 52,37 | 8,72 | 62,53 | 53,34 | 9,19 | - | 71,86 | 63,02 | 0,59 | 0,49 | 3,18 |
| 29.04.26 | 24,00 | - | 165,18 | 155,42 | 9,76 | 71,31 | 55,52 | 15,79 | 0,69 | 0,49 | 61,78 | 53,11 | 8,67 | 63,22 | 54,10 | 9,12 | - | 71,45 | 62,81 | 0,59 | 0,49 | 3,16 |
| 30.04.26 | 24,00 | - | 164,67 | 155,41 | 9,26 | 70,32 | 55,06 | 15,26 | 0,69 | 0,49 | 61,49 | 53,40 | 8,09 | 62,91 | 54,33 | 8,58 | - | 70,45 | 62,17 | 0,59 | 0,49 | 3,03 |
| 01.05.26 | 24,00 | - | 166,38 | 157,80 | 8,58 | 70,07 | 55,54 | 14,53 | 0,69 | 0,49 | 62,03 | 54,55 | 7,48 | 63,39 | 55,53 | 7,86 | - | 70,22 | 62,23 | 0,59 | 0,49 | 2,90 |
| 02.05.26 | 24,00 | - | 169,67 | 160,10 | 9,57 | 69,89 | 56,07 | 13,82 | 0,69 | 0,49 | 63,43 | 54,85 | 8,58 | 64,83 | 55,84 | 8,99 | - | 70,04 | 62,44 | 0,59 | 0,49 | 2,89 |
| 03.05.26 | 24,00 | - | 172,01 | 161,72 | 10,29 | 71,74 | 57,53 | 14,21 | 0,69 | 0,49 | 64,53 | 55,14 | 9,39 | 66,00 | 56,21 | 9,79 | - | 71,88 | 64,18 | 0,59 | 0,49 | 3,04 |
| 04.05.26 | 24,00 | - | 171,95 | 161,23 | 10,72 | 70,49 | 56,76 | 13,73 | 0,69 | 0,49 | 64,68 | 54,74 | 9,94 | 66,12 | 55,77 | 10,35 | - | 70,65 | 63,22 | 0,59 | 0,49 | 2,97 |
| 05.05.26 | 24,00 | - | 172,84 | 163,62 | 9,22 | 70,74 | 56,65 | 14,09 | 0,69 | 0,49 | 64,83 | 56,47 | 8,36 | 66,28 | 57,54 | 8,74 | - | 70,89 | 63,29 | 0,59 | 0,49 | 2,96 |
| 06.05.26 | 24,00 | - | 172,93 | 162,56 | 10,37 | 70,83 | 56,22 | 14,61 | 0,69 | 0,49 | 65,00 | 55,49 | 9,51 | 66,50 | 56,54 | 9,96 | - | 70,98 | 63,07 | 0,59 | 0,49 | 3,12 |
| 07.05.26 | 24,00 | - | 174,62 | 165,02 | 9,60 | 71,21 | 56,70 | 14,51 | 0,69 | 0,49 | 65,63 | 56,83 | 8,80 | 67,15 | 57,91 | 9,24 | - | 71,36 | 63,53 | 0,59 | 0,49 | 3,08 |
| 08.05.26 | 24,00 | - | 172,44 | 163,82 | 8,62 | 70,59 | 56,25 | 14,34 | 0,69 | 0,49 | 64,59 | 56,91 | 7,68 | 66,05 | 57,97 | 8,08 | - | 70,74 | 63,05 | 0,59 | 0,49 | 2,96 |
| 09.05.26 | 24,00 | - | 173,32 | 164,14 | 9,18 | 70,57 | 56,31 | 14,26 | 0,69 | 0,49 | 64,98 | 56,86 | 8,12 | 66,48 | 57,94 | 8,54 | - | 70,72 | 63,07 | 0,59 | 0,49 | 3,00 |
| 10.05.26 | 24,00 | - | 174,13 | 164,20 | 9,93 | 70,61 | 56,46 | 14,15 | 0,69 | 0,49 | 65,39 | 56,72 | 8,67 | 66,91 | 57,76 | 9,15 | - | 70,77 | 63,05 | 0,59 | 0,49 | 3,03 |
| 11.05.26 | 24,00 | - | 176,02 | 165,43 | 10,59 | 71,23 | 57,23 | 14,00 | 0,69 | 0,49 | 66,34 | 56,94 | 9,40 | 67,86 | 58,02 | 9,84 | - | 71,39 | 63,88 | 0,59 | 0,49 | 3,08 |
| 12.05.26 | 24,00 | - | 178,19 | 168,36 | 9,83 | 71,25 | 61,72 | 9,53 | 0,69 | 0,49 | 67,36 | 58,47 | 8,89 | 68,90 | 59,61 | 9,29 | - | 71,42 | 64,03 | 0,59 | 0,49 | 2,32 |
| 13.05.26 | 24,00 | - | 174,05 | 162,76 | 11,29 | 70,69 | 67,91 | 2,78 | 0,69 | 0,49 | 66,39 | 55,99 | 10,40 | 67,89 | 57,02 | 10,87 | - | 70,84 | 63,12 | 0,59 | 0,49 | 1,17 |
| 14.05.26 | 24,00 | - | 158,16 | 148,47 | 9,69 | 70,24 | 67,23 | 3,01 | 0,69 | 0,49 | 59,53 | 50,99 | 8,54 | 60,91 | 51,90 | 9,01 | - | 70,36 | 62,02 | 0,59 | 0,49 | 1,03 |
| 15.05.26 | 24,00 | - | 153,09 | 144,53 | 8,56 | 70,79 | 67,56 | 3,23 | 0,69 | 0,49 | 57,36 | 49,90 | 7,46 | 58,71 | 50,82 | 7,89 | - | 70,92 | 61,98 | 0,59 | 0,49 | 0,98 |
| 16.05.26 | 24,00 | - | 155,39 | 146,29 | 9,10 | 71,17 | 67,92 | 3,25 | 0,69 | 0,49 | 58,34 | 50,43 | 7,91 | 59,72 | 51,31 | 8,41 | - | 71,30 | 62,33 | 0,59 | 0,49 | 1,02 |
| 17.05.26 | 24,00 | - | 152,74 | 141,28 | 11,46 | 70,43 | 67,23 | 3,20 | 0,69 | 0,49 | 57,66 | 47,23 | 10,43 | 58,96 | 48,06 | 10,90 | - | 70,58 | 61,40 | 0,59 | 0,49 | 1,17 |
| 18.05.26 | 24,00 | - | 154,58 | 143,66 | 10,92 | 70,72 | 67,59 | 3,13 | 0,69 | 0,49 | 58,28 | 48,42 | 9,86 | 59,67 | 49,28 | 10,39 | - | 70,85 | 62,00 | 0,59 | 0,49 | 1,13 |
| 19.05.26 | 24,00 | - | 155,16 | 145,91 | 9,25 | 70,42 | 67,45 | 2,97 | 0,69 | 0,49 | 57,85 | 49,82 | 8,03 | 59,21 | 50,70 | 8,51 | - | 70,56 | 62,19 | 0,59 | 0,49 | 0,98 |
| 20.05.26 | 24,00 | - | 132,68 | 123,87 | 8,81 | 70,59 | 67,13 | 3,46 | 0,69 | 0,49 | 49,02 | 41,52 | 7,50 | 50,12 | 42,23 | 7,89 | - | 70,70 | 60,94 | 0,59 | 0,49 | 0,94 |
| 21.05.26 | 24,00 | - | 144,89 | 136,40 | 8,49 | 71,90 | 68,49 | 3,41 | 0,69 | 0,49 | 53,56 | 46,37 | 7,19 | 54,78 | 47,23 | 7,55 | - | 72,02 | 62,55 | 0,59 | 0,49 | 0,96 |
| 22.05.26 | 24,00 | - | 145,84 | 137,42 | 8,42 | 71,98 | 68,62 | 3,36 | 0,69 | 0,49 | 53,95 | 46,77 | 7,18 | 55,17 | 47,66 | 7,51 | - | 72,10 | 62,72 | 0,59 | 0,49 | 0,96 |
| Среднее | 24,00 | - | 163,81 | 153,96 | 9,85 | 70,90 | 60,10 | 10,80 | 0,69 | 0,49 | 61,43 | 52,64 | 8,79 | 62,83 | 53,606 | 9,23 | - | 71,04 | 62,70 | 0,59 | 0,49 | 2,37 |
| Итого | 720,00 | - | 4914,16 | 4618,65 | 295,51 | - | - | - | - | - | 1842,76 | 1579,15 | 263,61 | 1885,02 | 1608,18 | 276,84 | - | - | - | - | - | 71,04 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------|
| | | 22.04.26 | 30946,400 | 28979,660 | 11102,600 | 9375,040 | 11414,780 | 9574,810 | 239,102 | 115,445 |
| | 22.05.26 | 35860,560 | 33598,310 | 12945,360 | 10954,190 | 13299,800 | 11182,990 | 270,965 | 133,181 | 5388,000 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

8.18

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 015f3aba-992a-4962-a38c-b23897794752
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Представитель теплопоставляющей организации
№827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daaed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
26.05.26 15:59 (MSK)
27.05.26 17:48 (MSK)