

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.2, КОРП.1[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-944
 Номер прибора: 8218
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.04.2026 | | 24 | 281.244 | 50.2 | 0.7 | 281.404 | 40.3 | 0.6 | 9.9 | -0.16 | 2.778 | 0 |
| 24.04.2026 | | 24 | 281.794 | 53.1 | 0.7 | 282.074 | 42.1 | 0.6 | 11 | -0.28 | 3.088 | 0 |
| 25.04.2026 | | 24 | 281.498 | 53.1 | 0.7 | 281.746 | 42 | 0.6 | 11.1 | -0.248 | 3.114 | 0 |
| 26.04.2026 | | 24 | 280.913 | 53.1 | 0.7 | 281.124 | 41.8 | 0.6 | 11.3 | -0.211 | 3.165 | 0 |
| 27.04.2026 | | 24 | 281.267 | 53 | 0.7 | 281.447 | 41.5 | 0.6 | 11.5 | -0.18 | 3.227 | 0 |
| 28.04.2026 | | 24 | 281.756 | 53 | 0.7 | 281.894 | 41.7 | 0.6 | 11.3 | -0.138 | 3.178 | 0 |
| 29.04.2026 | | 24 | 282.007 | 53 | 0.7 | 282.158 | 41.6 | 0.6 | 11.4 | -0.151 | 3.209 | 0 |
| 30.04.2026 | | 24 | 282.448 | 53.1 | 0.7 | 282.608 | 41.8 | 0.6 | 11.3 | -0.16 | 3.185 | 0 |
| 01.05.2026 | | 24 | 283.365 | 51.8 | 0.7 | 283.517 | 41.6 | 0.6 | 10.2 | -0.152 | 2.884 | 0 |
| 02.05.2026 | | 24 | 283.87 | 49.3 | 0.7 | 283.979 | 40.7 | 0.6 | 8.6 | -0.109 | 2.437 | 0 |
| 03.05.2026 | | 24 | 284.363 | 49.3 | 0.7 | 284.531 | 40.9 | 0.6 | 8.4 | -0.168 | 2.382 | 0 |
| 04.05.2026 | | 24 | 230.963 | 49.3 | 0.7 | 231.263 | 40.5 | 0.6 | 8.8 | -0.3 | 2.02 | 0 |
| 05.05.2026 | | 24 | 282.256 | 49.3 | 0.7 | 282.454 | 40.8 | 0.6 | 8.5 | -0.198 | 2.391 | 0 |
| 06.05.2026 | | 24 | 281.629 | 48.9 | 0.7 | 281.761 | 40.3 | 0.6 | 8.6 | -0.132 | 2.417 | 0 |
| 07.05.2026 | | 24 | 281.747 | 48.3 | 0.7 | 281.868 | 39.7 | 0.6 | 8.6 | -0.121 | 2.418 | 0 |
| 08.05.2026 | | 24 | 281.5 | 48.3 | 0.7 | 281.627 | 39.7 | 0.6 | 8.6 | -0.127 | 2.416 | 0 |
| 09.05.2026 | | 24 | 281.885 | 48.3 | 0.7 | 281.942 | 39.9 | 0.6 | 8.4 | -0.057 | 2.366 | 0 |
| 10.05.2026 | | 24 | 282.273 | 48.3 | 0.7 | 282.342 | 40.2 | 0.6 | 8.1 | -0.069 | 2.284 | 0 |
| 11.05.2026 | | 24 | 282.529 | 48.3 | 0.7 | 282.692 | 40.1 | 0.6 | 8.2 | -0.163 | 2.31 | 0 |
| 12.05.2026 | | 24 | 290.782 | 48.4 | 0.8 | 291.04 | 40.8 | 0.6 | 7.6 | -0.258 | 2.199 | 0 |
| 13.05.2026 | | 24 | 137.893 | 48.3 | 0.8 | 138.024 | 41.3 | 0.6 | 7 | -0.131 | 0.96 | 0 |
| 14.05.2026 | | 24 | 0 | 20.5 | 0.8 | 0 | 19.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05.2026 | | 24 | 0 | 17.5 | 0.3 | 0 | 16.9 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05.2026 | | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05.2026 | | 24 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05.2026 | | 24 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05.2026 | | 24 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.2026 | | 24 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05.2026 | | 24 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05.2026 | | 24 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | | | 191.266 | 50.4 | 0.7 | 191.383 | 40.9 | 0.6 | 9.5 | -0.117 | | |
| Итого | | 720 | 5737.982 | | | 5741.495 | | | | -3.513 | 54.428 | 0 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 5737.982 | | | 5741.495 | | | | -3.513 | 54.428 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.05.25 16:04
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

