

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.19[ГВС (НА ВВОДЕ)]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44915
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|-------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 171.66 | 68.3 | 0.6 | 152.5 | 58.8 | 0.6 | 9.5 | 19.16 | 2.766 | 2.766 |
| 24.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 173.91 | 68.7 | 0.6 | 156.52 | 59.4 | 0.6 | 9.3 | 17.39 | 2.649 | 2.649 |
| 25.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 171.83 | 68.2 | 0.6 | 152.3 | 58.8 | 0.6 | 9.4 | 19.53 | 2.773 | 2.773 |
| 26.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 176.59 | 69.1 | 0.6 | 152.36 | 59.5 | 0.6 | 9.6 | 24.23 | 3.129 | 3.129 |
| 27.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 173.48 | 69.1 | 0.6 | 155.24 | 59.3 | 0.6 | 9.8 | 18.24 | 2.778 | 2.778 |
| 28.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 170.28 | 68.9 | 0.6 | 150.42 | 59.1 | 0.6 | 9.8 | 19.86 | 2.848 | 2.848 |
| 29.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 172.01 | 69.5 | 0.6 | 153.86 | 59.7 | 0.6 | 9.8 | 18.15 | 2.768 | 2.768 |
| 30.04.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 173.35 | 69.8 | 0.6 | 155.77 | 60.1 | 0.6 | 9.7 | 17.58 | 2.73 | 2.73 |
| 01.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 183.17 | 68.4 | 0.6 | 164.59 | 59.7 | 0.6 | 8.7 | 18.58 | 2.708 | 2.708 |
| 02.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 185.89 | 68 | 0.6 | 170.27 | 59.7 | 0.6 | 8.3 | 15.62 | 2.468 | 2.468 |
| 03.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 191.52 | 68 | 0.6 | 171.75 | 59.9 | 0.6 | 8.1 | 19.77 | 2.733 | 2.733 |
| 04.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 190.81 | 68 | 0.6 | 172.89 | 60 | 0.6 | 8 | 17.92 | 2.603 | 2.603 |
| 05.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 188.56 | 68 | 0.6 | 172.45 | 59.9 | 0.6 | 8.1 | 16.11 | 2.491 | 2.491 |
| 06.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 188.56 | 68.1 | 0.6 | 172.24 | 59.9 | 0.6 | 8.2 | 16.32 | 2.526 | 2.526 |
| 07.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 185.22 | 68.1 | 0.6 | 169.43 | 59.7 | 0.6 | 8.4 | 15.79 | 2.498 | 2.498 |
| 08.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 183.85 | 68.5 | 0.6 | 168.79 | 60 | 0.6 | 8.5 | 15.06 | 2.46 | 2.46 |
| 09.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 182.1 | 68.1 | 0.6 | 167.46 | 59.6 | 0.6 | 8.5 | 14.64 | 2.427 | 2.427 |
| 10.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 182.83 | 68 | 0.6 | 167.86 | 59.6 | 0.6 | 8.4 | 14.97 | 2.442 | 2.442 |
| 11.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 187.79 | 67.9 | 0.6 | 168.3 | 59.6 | 0.6 | 8.3 | 19.49 | 2.716 | 2.716 |
| 12.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 187.54 | 68.4 | 0.6 | 171.14 | 60.2 | 0.6 | 8.2 | 16.4 | 2.539 | 2.539 |
| 13.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 193.18 | 70 | 0.6 | 177.19 | 61.6 | 0.6 | 8.4 | 15.99 | 2.607 | 2.607 |
| 14.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 186.67 | 72.1 | 0.6 | 172.2 | 63.1 | 0.6 | 9 | 14.47 | 2.59 | 2.59 |
| 15.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 182.12 | 70.1 | 0.6 | 168.42 | 61.2 | 0.6 | 8.9 | 13.7 | 2.456 | 2.456 |
| 16.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 183.33 | 70.3 | 0.6 | 168.36 | 61.3 | 0.6 | 9 | 14.97 | 2.566 | 2.566 |
| 17.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 186.14 | 71.3 | 0.6 | 168.13 | 62.2 | 0.6 | 9.1 | 18.01 | 2.818 | 2.818 |
| 18.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 178.66 | 70.7 | 0.6 | 162.93 | 61.6 | 0.6 | 9.1 | 15.73 | 2.613 | 2.613 |
| 19.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 173.3 | 70 | 0.6 | 158.21 | 61 | 0.6 | 9 | 15.09 | 2.483 | 2.483 |
| 20.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 174.14 | 68.6 | 0.6 | 157.52 | 59.9 | 0.6 | 8.7 | 16.62 | 2.512 | 2.512 |
| 21.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 168.95 | 70.7 | 0.6 | 155.52 | 61.3 | 0.6 | 9.4 | 13.43 | 2.409 | 2.409 |
| 22.05.2026 | | 24 | | | | | | | | | | 167.27 | 69.6 | 0.6 | 155.64 | 60.5 | 0.6 | 9.1 | 11.63 | 2.224 | 2.224 |
| Среднее | | | | | | | | | | | | 180.49 | 69.1 | 0.6 | 163.675 | 60.2 | 0.6 | 8.9 | 16.815 | | |
| Итого | | 720 | | | | | | | | | | 5414.71 | | | 4910.26 | | | | 504.45 | 78.33 | 78.33 |
| Досчёт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снятие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма | | | | | | | | | | | | 5414.71 | | | 4910.26 | | | | 504.45 | 78.33 | 78.33 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 8.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.05.25 17:08
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

