

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.45[ОТОПЛЕНИЕ]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 45076
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.04.2026		24	157.79	51.7	1	157.79	40.2	0.5	11.5	0	1.82	0
24.04.2026		24	166.62	53.1	1	166.62	41.6	0.5	11.5	0	1.93	0
25.04.2026		24	162.59	53.1	1	162.59	41.4	0.5	11.8	0	1.926	0
26.04.2026		24	158.05	53.1	1	158.05	41	0.5	12.1	0	1.927	0
27.04.2026		24	163.84	53.1	1	163.84	41.1	0.5	12	0	1.97	0
28.04.2026		24	157.6	53.1	1	157.6	40.7	0.5	12.4	0	1.97	0
29.04.2026		24	161.18	53.1	1	161.18	40.8	0.5	12.3	0	1.985	0
30.04.2026		24	159.9	53.1	1	159.9	40.9	0.5	12.2	0	1.958	0
01.05.2026		24	161.6	50.9	1	161.6	40.2	0.5	10.7	0	1.738	0
02.05.2026		24	162.88	49.4	1	162.88	39.7	0.5	9.7	0	1.587	0
03.05.2026		24	156.21	49.4	1	156.21	39.6	0.5	9.7	0	1.53	0
04.05.2026		24	161.56	49.3	1	161.56	40	0.5	9.3	0	1.512	0
05.05.2026		24	161.02	49.3	1	161.02	40	0.5	9.4	0	1.517	0
06.05.2026		24	161.82	49	1	161.82	39.7	0.5	9.4	-0.1	1.533	0
07.05.2026		24	164.55	48.1	1	164.65	39.2	0.5	9	-0.1	1.485	0
08.05.2026		24	162.93	48.3	1	162.93	39.1	0.5	9.1	0	1.499	0
09.05.2026		24	160.68	48.1	1	160.68	39	0.5	9.1	0	1.468	0
10.05.2026		24	161.07	48.2	1	161.07	39.2	0.5	9	0	1.455	0
11.05.2026		24	161.47	48.3	1	161.47	39.3	0.5	8.9	0	1.456	0
12.05.2026		24	88.55	47.6	1	87.47	39.5	0.5	8.1	1.08	0.789	0
13.05.2026		24	5.1	28.5	1	3.9	29.3	0.5	-0.8	1.2	0.045	0
14.05.2026		24	0	19.5	0	0	19.6	0	-0.1	0	0	0
15.05.2026		24	0	16.9	0	0	18	0	-1	0	0	0
16.05.2026		24	0	17.4	0	0	17.5	0	-0.1	0	0	0
17.05.2026		24	0	18.6	0	0	18.2	0	0.5	0	0	0
18.05.2026		24	0	19	0	0	18.7	0	0.3	0	0	0
19.05.2026		24	0	20.8	0	0	19.8	0	1	0	0	0
20.05.2026		24	0	20.3	0	0	19.7	0	0.6	0	0	0
21.05.2026		24	0	18.7	0	0	18.7	0	0	0	0	0
22.05.2026		24	0	18.5	0	0	18.6	0	-0.1	0	0	0
Среднее			105.234	50.5	1	105.164	40.1	0.5	10.4	0.069		
Итого		720	3157.01			3154.93				2.08	33.1	0
Досчёт			0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0
Сумма			3157.01			3154.93				2.08	33.1	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.05.25 17:13
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

