

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""  
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.1[ГВС]  
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02  
 Номер прибора: 48806  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -  
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.04.2026		24										68.66	69.1	0.7	63.42	63.5	0.6	5.6	5.24	0.724	0.724
24.04.2026		24										68.28	69.4	0.7	62.84	63.9	0.6	5.5	5.44	0.725	0.725
25.04.2026		24										68.43	68.9	0.7	62.12	63.4	0.6	5.5	6.31	0.78	0.78
26.04.2026		24										71.29	69.8	0.7	63.27	64.4	0.6	5.4	8.02	0.904	0.904
27.04.2026		24										68.43	69.9	0.7	62.44	64.2	0.6	5.7	5.99	0.774	0.774
28.04.2026		24										68.07	69.7	0.7	62.51	63.9	0.6	5.8	5.56	0.751	0.751
29.04.2026		24										69.37	70.2	0.7	63.09	64.5	0.6	5.7	6.28	0.808	0.808
30.04.2026		24										69.69	70.5	0.7	63.43	64.7	0.6	5.8	6.26	0.814	0.814
01.05.2026		24										71.02	69	0.7	65.21	63.6	0.6	5.4	5.81	0.754	0.754
02.05.2026		24										73.7	68.6	0.7	67.16	63.6	0.6	5	6.54	0.786	0.786
03.05.2026		24										72.81	68.6	0.7	68.11	63.5	0.6	5.1	4.7	0.67	0.67
04.05.2026		24										72.52	68.7	0.7	67.17	63.8	0.6	4.9	5.35	0.699	0.699
05.05.2026		24										73.22	68.6	0.7	67.01	63.7	0.6	4.9	6.21	0.757	0.757
06.05.2026		24										72.03	68.7	0.7	66.69	63.6	0.6	5.1	5.34	0.711	0.711
07.05.2026		24										72.62	68.7	0.7	66.87	63.6	0.6	5.1	5.75	0.735	0.735
08.05.2026		24										73.08	69	0.7	67.1	64	0.6	5	5.98	0.752	0.752
09.05.2026		24										71.89	68.8	0.7	67.06	63.6	0.6	5.2	4.83	0.682	0.682
10.05.2026		24										73.31	68.6	0.7	67.13	63.7	0.6	4.9	6.18	0.754	0.754
11.05.2026		24										74.51	68.5	0.7	66.99	63.7	0.6	4.8	7.52	0.834	0.834
12.05.2026		24										74.31	69	0.7	68.19	64.2	0.6	4.8	6.12	0.748	0.748
13.05.2026		24										75.44	71	0.7	70.25	65.8	0.6	5.2	5.19	0.735	0.735
14.05.2026		24										72.71	72.9	0.7	68.25	67.3	0.6	5.6	4.46	0.713	0.713
15.05.2026		24										70.85	70.9	0.7	66.64	65.3	0.6	5.6	4.21	0.677	0.677
16.05.2026		24										70.85	71.2	0.7	66.62	65.6	0.6	5.6	4.23	0.68	0.68
17.05.2026		24										72.37	72.3	0.7	66.61	66.7	0.6	5.6	5.76	0.794	0.794
18.05.2026		24										68.76	71.6	0.7	63.58	65.7	0.6	5.9	5.18	0.746	0.746
19.05.2026		24										65.15	70.8	0.7	60.42	64.8	0.6	6	4.73	0.699	0.699
20.05.2026		24										65.29	69.5	0.7	59.97	63.7	0.6	5.8	5.32	0.724	0.724
21.05.2026		24										63.72	71.7	0.7	58.88	65.4	0.6	6.3	4.84	0.726	0.726
22.05.2026		24										63.71	70.4	0.7	59.26	64.3	0.6	6.1	4.45	0.686	0.686
Среднее												70.536	69.8	0.7	64.943	64.4	0.6	5.4	5.593		
Итого		720										2116.09			1948.29				167.8	22.342	22.342
Досчёт																					
Снятие																					
Сумма												2116.09			1948.29				167.8	22.342	22.342

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 8.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.05.25 17:12  
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

**Отчет принят**  
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись \_\_\_\_\_

