

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.2[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 33137
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.04.2026		24										59.41	69.1	0.8	36.43	49.3	0.8	19.8	22.98	2.311	2.311
24.04.2026		24										60.88	69.5	0.8	36.13	49.6	0.8	19.9	24.75	2.439	2.439
25.04.2026		24										59.39	69.2	0.8	35.79	48.8	0.8	20.4	23.6	2.359	2.359
26.04.2026		24										66.15	69.9	0.8	36.44	50.5	0.8	19.4	29.71	2.785	2.785
27.04.2026		24										60.4	70	0.8	35.9	49.4	0.8	20.6	24.5	2.455	2.455
28.04.2026		24										62.21	69.7	0.8	35.8	49.1	0.8	20.6	26.41	2.581	2.581
29.04.2026		24										59.89	70.3	0.8	36.16	49.6	0.8	20.7	23.73	2.419	2.419
30.04.2026		24										60.28	70.6	0.8	36.33	49.7	0.8	20.9	23.95	2.449	2.449
01.05.2026		24										61.18	69	0.8	37.38	49.4	0.8	19.6	23.8	2.375	2.375
02.05.2026		24										57.29	68.6	0.8	38.45	49.2	0.8	19.4	18.84	2.04	2.04
03.05.2026		24										64.9	68.7	0.8	39.03	50.5	0.8	18.2	25.87	2.484	2.484
04.05.2026		24										61.34	68.7	0.8	38.56	50.3	0.8	18.4	22.78	2.276	2.276
05.05.2026		24										61.38	68.6	0.8	38.48	50	0.8	18.6	22.9	2.286	2.286
06.05.2026		24										61.75	68.8	0.8	38.37	50	0.8	18.8	23.38	2.327	2.327
07.05.2026		24										60.38	68.9	0.8	38.63	49.8	0.8	19.1	21.75	2.238	2.238
08.05.2026		24										60.51	69	0.8	38.78	50	0.8	19	21.73	2.239	2.239
09.05.2026		24										59.72	68.8	0.8	38.7	49.9	0.8	18.9	21.02	2.179	2.179
10.05.2026		24										57.11	68.6	0.8	38.83	49.2	0.8	19.4	18.28	2.011	2.011
11.05.2026		24										64.93	68.5	0.8	38.96	50.4	0.8	18.1	25.97	2.49	2.49
12.05.2026		24										62.09	69.2	0.8	39.65	50.4	0.8	18.8	22.44	2.3	2.3
13.05.2026		24										62.06	71.5	0.8	40.62	51.8	0.8	19.7	21.44	2.331	2.331
14.05.2026		24										61.14	72.8	0.8	38.95	52.3	0.8	20.5	22.19	2.419	2.419
15.05.2026		24										59.27	71	0.8	37.99	50.7	0.8	20.3	21.28	2.282	2.282
16.05.2026		24										60.38	71.3	0.8	38.01	50.9	0.8	20.4	22.37	2.369	2.369
17.05.2026		24										63.69	72.4	0.8	38.08	51.8	0.8	20.6	25.61	2.636	2.636
18.05.2026		24										57.46	71.6	0.8	36.32	50.9	0.8	20.7	21.14	2.269	2.269
19.05.2026		24										54.99	70.7	0.8	34.69	50.2	0.8	20.5	20.3	2.145	2.145
20.05.2026		24										56.3	69.7	0.8	34.51	49.8	0.8	19.9	21.79	2.205	2.205
21.05.2026		24										56.54	71.9	0.8	33.93	50.8	0.8	21.1	22.61	2.34	2.34
22.05.2026		24										54.24	70.4	0.8	34.14	49.9	0.8	20.5	20.1	2.114	2.114
Среднее												60.242	69.9	0.8	37.335	50.2	0.8	19.7	22.907		
Итого		720										1807.26			1120.04				687.22	70.153	70.153
Досчёт																					
Снятие																					
Сумма												1807.26			1120.04				687.22	70.153	70.153

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 8.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.05.25 17:12
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

