

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7
 Номер прибора: 206105
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.04.2026 | | 24 | 134.85 | 50.4 | 1 | 133.77 | 37.3 | 0.5 | 13.1 | 1.08 | 1.807 | 109.64 | 69.6 | 0.7 | 79.3 | 54.1 | 0.7 | 15.5 | 30.34 | 3.228 | 5.035 |
| 24.04.2026 | | 24 | 134.62 | 53.4 | 1 | 133.51 | 38.8 | 0.5 | 14.6 | 1.11 | 2.009 | 106.25 | 69.9 | 0.7 | 77.21 | 53.8 | 0.7 | 16.1 | 29.04 | 3.167 | 5.176 |
| 25.04.2026 | | 24 | 134.12 | 52.6 | 1 | 133.1 | 38.4 | 0.5 | 14.2 | 1.02 | 1.944 | 112.65 | 69.5 | 0.8 | 82.59 | 54.5 | 0.7 | 15 | 30.06 | 3.222 | 5.166 |
| 26.04.2026 | | 24 | 134.45 | 52.6 | 1 | 133.46 | 38.1 | 0.5 | 14.5 | 0.99 | 1.987 | 113.35 | 70.2 | 0.7 | 78.62 | 54.6 | 0.7 | 15.6 | 34.73 | 3.551 | 5.538 |
| 27.04.2026 | | 24 | 133.87 | 53 | 1 | 132.76 | 38.1 | 0.5 | 14.9 | 1.11 | 2.037 | 113.2 | 70.4 | 0.8 | 80.96 | 54.5 | 0.7 | 15.9 | 32.24 | 3.445 | 5.482 |
| 28.04.2026 | | 24 | 134.27 | 52.7 | 1 | 133.02 | 38 | 0.5 | 14.7 | 1.25 | 2.021 | 115.18 | 70.2 | 0.8 | 82.81 | 54.9 | 0.7 | 15.3 | 32.37 | 3.426 | 5.447 |
| 29.04.2026 | | 24 | 134.59 | 53.2 | 1 | 133.4 | 38.2 | 0.5 | 15 | 1.19 | 2.064 | 115.71 | 70.8 | 0.8 | 84.6 | 55.3 | 0.7 | 15.5 | 31.11 | 3.403 | 5.467 |
| 30.04.2026 | | 24 | 134.94 | 53.6 | 1 | 133.74 | 38.6 | 0.5 | 15 | 1.2 | 2.07 | 115.29 | 71 | 0.8 | 85.36 | 55.4 | 0.7 | 15.6 | 29.93 | 3.34 | 5.41 |
| 01.05.2026 | | 24 | 135.91 | 52.5 | 1 | 134.83 | 38.8 | 0.5 | 13.7 | 1.08 | 1.904 | 116.52 | 69.6 | 0.8 | 87.16 | 55.2 | 0.7 | 14.4 | 29.36 | 3.19 | 5.094 |
| 02.05.2026 | | 24 | 137.73 | 50 | 1 | 136.67 | 38.3 | 0.5 | 11.7 | 1.06 | 1.652 | 114.66 | 69.2 | 0.8 | 88.39 | 55 | 0.7 | 14.2 | 26.27 | 2.967 | 4.619 |
| 03.05.2026 | | 24 | 137.94 | 49.6 | 1 | 136.94 | 38.5 | 0.5 | 11.1 | 1 | 1.57 | 118.73 | 69.2 | 0.8 | 88.82 | 55.8 | 0.7 | 13.4 | 29.91 | 3.161 | 4.731 |
| 04.05.2026 | | 24 | 136.41 | 50 | 1 | 135.35 | 38.8 | 0.5 | 11.2 | 1.06 | 1.569 | 118.3 | 69.3 | 0.8 | 88.86 | 55.9 | 0.7 | 13.4 | 29.44 | 3.128 | 4.697 |
| 05.05.2026 | | 24 | 136.75 | 49.9 | 1 | 135.64 | 38.5 | 0.5 | 11.4 | 1.11 | 1.602 | 108.22 | 69.1 | 0.7 | 79.85 | 54.4 | 0.7 | 14.7 | 28.37 | 3.035 | 4.637 |
| 06.05.2026 | | 24 | 136.75 | 49.4 | 1 | 135.6 | 37.9 | 0.5 | 11.5 | 1.15 | 1.616 | 100.51 | 69.2 | 0.7 | 73.02 | 52.9 | 0.6 | 16.3 | 27.49 | 2.984 | 4.6 |
| 07.05.2026 | | 24 | 136.07 | 48.9 | 1 | 135.07 | 37.5 | 0.5 | 11.4 | 1 | 1.589 | 99.74 | 69.3 | 0.7 | 73.29 | 52.8 | 0.6 | 16.5 | 26.45 | 2.941 | 4.53 |
| 08.05.2026 | | 24 | 133.95 | 46.7 | 1 | 133.19 | 36.3 | 0.5 | 10.4 | 0.76 | 1.421 | 100.67 | 69.5 | 0.7 | 73.79 | 53 | 0.6 | 16.5 | 26.88 | 2.982 | 4.403 |
| 09.05.2026 | | 24 | 132.98 | 47.2 | 1 | 132.31 | 36.5 | 0.5 | 10.7 | 0.67 | 1.447 | 99.33 | 69.3 | 0.7 | 73.84 | 52.7 | 0.6 | 16.6 | 25.49 | 2.892 | 4.339 |
| 10.05.2026 | | 24 | 132.45 | 48 | 1 | 131.82 | 37.1 | 0.5 | 10.9 | 0.63 | 1.467 | 97.81 | 69.1 | 0.7 | 74.1 | 52.6 | 0.6 | 16.5 | 23.71 | 2.767 | 4.234 |
| 11.05.2026 | | 24 | 133.09 | 48 | 1 | 132.55 | 37.2 | 0.5 | 10.8 | 0.54 | 1.457 | 104.73 | 69 | 0.7 | 74.27 | 53.4 | 0.6 | 15.6 | 30.46 | 3.156 | 4.613 |
| 12.05.2026 | | 24 | 134.53 | 48.9 | 1 | 134.1 | 38.1 | 0.5 | 10.8 | 0.43 | 1.469 | 106.22 | 69.7 | 0.7 | 75.84 | 54.3 | 0.6 | 15.4 | 30.38 | 3.186 | 4.655 |
| 13.05.2026 | | 24 | 52.92 | 50 | 1 | 53.52 | 38.9 | 0.5 | 11.1 | -0.6 | 0.564 | 102.23 | 72 | 0.7 | 76.25 | 54.8 | 0.6 | 17.2 | 25.98 | 3.073 | 3.637 |
| 14.05.2026 | | 24 | 0 | 26.6 | 1 | 0 | 23.2 | 0.5 | 3.4 | 0 | 0 | 96.77 | 73.7 | 0.7 | 70.83 | 54.8 | 0.6 | 18.9 | 25.94 | 3.126 | 3.126 |
| 15.05.2026 | | 24 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | 21.9 | 0.5 | 3.9 | 0 | 0 | 94.72 | 71.7 | 0.7 | 68.01 | 53.1 | 0.6 | 18.6 | 26.71 | 3.075 | 3.075 |
| 16.05.2026 | | 24 | 0 | 25.2 | 1 | 0 | 21.4 | 0.5 | 3.8 | 0 | 0 | 94.08 | 72 | 0.7 | 67.64 | 53 | 0.6 | 19 | 26.44 | 3.082 | 3.082 |
| 17.05.2026 | | 24 | 0 | 25.6 | 1 | 0 | 21.7 | 0.5 | 3.9 | 0 | 0 | 100.22 | 73.2 | 0.7 | 67.73 | 54.3 | 0.6 | 18.9 | 32.49 | 3.528 | 3.528 |
| 18.05.2026 | | 24 | 0 | 26 | 1 | 0 | 22 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 94.15 | 72.3 | 0.7 | 63.43 | 53 | 0.6 | 19.3 | 30.72 | 3.339 | 3.339 |
| 19.05.2026 | | 24 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 22.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 85.87 | 71.4 | 0.7 | 60.74 | 51.7 | 0.6 | 19.7 | 25.13 | 2.883 | 2.883 |
| 20.05.2026 | | 24 | 0 | 26.2 | 1 | 0 | 22.8 | 0.5 | 3.4 | 0 | 0 | 86.73 | 70.3 | 0.7 | 60.15 | 51.1 | 0.6 | 19.2 | 26.58 | 2.927 | 2.927 |
| 21.05.2026 | | 24 | 0 | 25.8 | 1 | 0 | 22.2 | 0.5 | 3.6 | 0 | 0 | 84.4 | 72.6 | 0.7 | 59.06 | 51.9 | 0.6 | 20.7 | 25.34 | 2.954 | 2.954 |
| 22.05.2026 | | 24 | 0 | 26 | 1 | 0 | 22.3 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0 | 85.5 | 71 | 0.7 | 59.72 | 51.3 | 0.6 | 19.7 | 25.78 | 2.905 | 2.905 |
| Среднее | | | 91.773 | 50.5 | 1 | 91.145 | 38 | 0.5 | 12.5 | 0.628 | | 103.713 | 70.4 | 0.7 | 75.208 | 53.9 | 0.6 | 16.4 | 28.505 | | |
| Итого | | 720 | 2753.19 | | | 2734.35 | | | | 18.84 | 35.266 | 3111.38 | | | 2256.24 | | | | 855.14 | 94.063 | 129.329 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 2753.19 | | | 2734.35 | | | | 18.84 | 35.266 | 3111.38 | | | 2256.24 | | | | 855.14 | 94.063 | 129.329 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 8.20 V гвс (м3) = 855.14 W гвс (Гкал) = 87.19 W без гвс (Гкал) = 35.27
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.05.25 16:44
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

