

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6, КОРП.2[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44611
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.04.2026		24										97.12	69.2	0.7	86.92	64.1	0.6	5.1	10.2	1.151	1.151
24.04.2026		24										96.36	69.5	0.7	86.41	64.2	0.6	5.3	9.95	1.152	1.152
25.04.2026		24										102.74	69.2	0.7	91.66	64.3	0.6	4.9	11.08	1.218	1.218
26.04.2026		24										99.09	69.8	0.7	87.02	64.7	0.6	5.1	12.07	1.289	1.289
27.04.2026		24										100.07	70.1	0.7	91.19	64.6	0.6	5.5	8.88	1.12	1.12
28.04.2026		24										102.16	69.8	0.7	93.1	64.2	0.6	5.6	9.06	1.154	1.154
29.04.2026		24										104.35	70.4	0.7	95.37	64.8	0.6	5.6	8.98	1.168	1.168
30.04.2026		24										104.79	70.7	0.7	96.41	65.1	0.6	5.6	8.38	1.135	1.135
01.05.2026		24										108.19	69.1	0.7	97.62	64.1	0.6	5	10.57	1.225	1.225
02.05.2026		24										108.43	68.9	0.7	99.22	63.9	0.6	5	9.21	1.126	1.126
03.05.2026		24										110.36	68.9	0.7	99.55	64.1	0.6	4.8	10.81	1.222	1.222
04.05.2026		24										109.43	69	0.7	99.9	64.2	0.6	4.8	9.53	1.145	1.145
05.05.2026		24										98.89	68.7	0.7	88.57	63.4	0.6	5.3	10.32	1.18	1.18
06.05.2026		24										91.43	68.8	0.7	81.04	63	0.6	5.8	10.39	1.181	1.181
07.05.2026		24										91.04	68.9	0.7	81.34	63	0.6	5.9	9.7	1.15	1.15
08.05.2026		24										91.9	69.1	0.7	81.89	63.2	0.6	5.9	10.01	1.166	1.166
09.05.2026		24										91.1	68.9	0.7	81.9	63	0.6	5.9	9.2	1.116	1.116
10.05.2026		24										92.14	68.7	0.7	82.25	63	0.6	5.7	9.89	1.154	1.154
11.05.2026		24										92.77	68.6	0.7	82.62	63	0.6	5.6	10.15	1.161	1.161
12.05.2026		24										93.66	69.4	0.7	84.71	63.7	0.6	5.7	8.95	1.105	1.105
13.05.2026		24										93.87	71.7	0.7	86.8	65.6	0.6	6.1	7.07	1.041	1.041
14.05.2026		24										87.27	73.2	0.7	80.84	66.4	0.6	6.8	6.43	1.027	1.027
15.05.2026		24										84.62	71.3	0.7	77.83	64.4	0.6	6.9	6.79	1.021	1.021
16.05.2026		24										85.32	71.6	0.7	77.64	64.7	0.6	6.9	7.68	1.088	1.088
17.05.2026		24										87.04	72.7	0.7	77.84	65.8	0.6	6.9	9.2	1.206	1.206
18.05.2026		24										79.63	71.9	0.7	72.06	65.2	0.6	6.7	7.57	1.027	1.027
19.05.2026		24										77.38	70.9	0.7	68.6	65.6	0.6	5.3	8.78	0.986	0.986
20.05.2026		24										76.15	69.9	0.7	67.93	63.3	0.6	6.6	8.22	1.017	1.017
21.05.2026		24										75.12	72.1	0.7	67.07	65	0.6	7.1	8.05	1.053	1.053
22.05.2026		24										75.4	70.5	0.7	68.03	63.8	0.6	6.7	7.37	0.974	0.974
Среднее												93.594	70	0.7	84.444	64.2	0.6	5.8	9.15		
Итого		720										2807.82			2533.33				274.49	33.758	33.758
Досчёт																					
Снятие																					
Сумма												2807.82			2533.33				274.49	33.758	33.758

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 8.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.05.25 16:48
 Комментарий ответственного лица :

Карапетьян Ольга Владимировна

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

