

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.8[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 42603
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.04.2026		24	122.66	50.3	1	122.66	35.5	0.5	14.8	0	1.818	0
24.04.2026		24	122.43	53.2	1	122.43	36.6	0.5	16.6	0	2.039	0
25.04.2026		24	122.21	52.4	1	122.21	36.3	0.5	16.1	0	1.982	0
26.04.2026		24	122.65	52.5	1	122.65	36.2	0.5	16.3	0	2.009	0
27.04.2026		24	122.11	52.8	1	122.11	36	0.5	16.8	0	2.059	0
28.04.2026		24	122.36	52.6	1	122.36	36	0.5	16.6	0	2.035	0
29.04.2026		24	122.8	53	1	122.8	36.1	0.5	16.9	0	2.081	0
30.04.2026		24	122.96	53.4	1	122.96	36.5	0.5	16.9	0	2.095	0
01.05.2026		24	123.81	52.4	1	123.81	36.9	0.5	15.5	0	1.926	0
02.05.2026		24	125.53	49.8	1	125.53	36.6	0.5	13.2	0	1.675	0
03.05.2026		24	125.79	49.5	1	125.79	36.8	0.5	12.7	0	1.604	0
04.05.2026		24	124.39	49.9	1	124.39	37	0.5	12.9	0	1.615	0
05.05.2026		24	124.58	49.8	1	124.58	36.7	0.5	13.1	0	1.645	0
06.05.2026		24	124.67	49.3	1	124.67	36.1	0.5	13.2	0	1.652	0
07.05.2026		24	124.14	48.8	1	124.14	35.7	0.5	13.1	0	1.644	0
08.05.2026		24	122.16	46.7	1	122.16	34.5	0.5	12.2	0	1.485	0
09.05.2026		24	121.41	47.1	1	121.41	34.6	0.5	12.5	0	1.518	0
10.05.2026		24	121.05	47.9	1	121.05	35.1	0.5	12.8	0	1.554	0
11.05.2026		24	121.89	47.9	1	121.89	35.3	0.5	12.6	0	1.534	0
12.05.2026		24	123.26	48.8	1	123.26	36.2	0.5	12.6	0	1.558	0
13.05.2026		24	48.97	49.9	1	49.55	36.8	0.5	13.1	-0.58	0.641	0
14.05.2026		24	0	23.8	1	0	22.6	0.5	1.2	0	0	0
15.05.2026		24	0	22.2	1	0	21.4	0.5	0.8	0	0	0
16.05.2026		24	0	21.3	1	0	20.8	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2026		24	0	21	1	0	20.5	0.5	0.5	0	0	0
18.05.2026		24	0	21	1	0	20.5	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2026		24	0	21.2	1	0	20.7	0.5	0.5	0	0	0
20.05.2026		24	0	21.7	1	0	21.3	0.5	0.4	0	0	0
21.05.2026		24	0	21.8	1	0	21.3	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2026		24	0	21.7	1	0	21.2	0.5	0.5	0	0	0
Среднее			83.728	50.4	1	83.747	36.1	0.5	14.3	-0.019		
Итого		720	2511.83			2512.41				-0.58	36.169	0
Досчёт			0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0
Сумма			2511.83			2512.41				-0.58	36.169	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 8.20 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.05.29 11:51
 Комментарий ответственного лица : Итоговые значения необходимые для расчёта меньше нуля.

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

