

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.17, КОРП.2[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 215573
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.04.2026		24	221.9	50.9	0.9	220.88	37.5	0.6	13.4	1.02	3.012	0
24.04.2026		24	222.16	53.6	0.9	221.01	39	0.6	14.6	1.15	3.288	0
25.04.2026		24	222.04	53.6	0.9	220.99	38.8	0.6	14.8	1.05	3.327	0
26.04.2026		24	221.82	53.6	0.9	220.74	38.6	0.6	15	1.08	3.369	0
27.04.2026		24	221.89	53.6	0.9	220.97	38.5	0.6	15.1	0.92	3.386	0
28.04.2026		24	222.15	53.6	0.9	221.29	38.6	0.6	15	0.86	3.365	0
29.04.2026		24	222.16	53.6	0.9	221.2	38.6	0.6	15	0.96	3.369	0
30.04.2026		24	222.35	53.6	0.9	221.19	38.8	0.6	14.8	1.16	3.336	0
01.05.2026		24	222.64	52.1	0.9	221.5	38.6	0.6	13.5	1.14	3.05	0
02.05.2026		24	222.75	49.7	0.9	221.88	38	0.6	11.7	0.87	2.639	0
03.05.2026		24	223.11	49.7	0.9	222.13	38.4	0.6	11.3	0.98	2.559	0
04.05.2026		24	182.54	49.5	0.9	180.29	39.1	0.6	10.4	2.25	1.986	0
05.05.2026		24	221.77	49.7	0.9	220.11	39	0.6	10.7	1.66	2.438	0
06.05.2026		24	221.55	49.2	0.9	220.12	38.5	0.6	10.7	1.43	2.426	0
07.05.2026		24	221.59	48.7	0.9	220.37	38.1	0.6	10.6	1.22	2.395	0
08.05.2026		24	221.53	48.7	0.9	220.36	38	0.6	10.7	1.17	2.415	0
09.05.2026		24	221.78	48.7	0.9	220.73	38	0.6	10.7	1.05	2.413	0
10.05.2026		24	221.96	48.7	0.9	220.81	38	0.6	10.7	1.15	2.419	0
11.05.2026		24	222.07	48.7	0.9	220.9	38.1	0.6	10.6	1.17	2.399	0
12.05.2026		24	223.93	48.7	0.9	222.62	38.5	0.6	10.2	1.31	2.335	0
13.05.2026		24	93.63	48.7	0.9	93.05	38.5	0.6	10.2	0.58	0.977	0
14.05.2026		24	0	21.2	0.1	0	23.9	0.1	-2.7	0	0	0
15.05.2026		24	0	18	0.1	0	21.2	0.1	-3.2	0	0	0
16.05.2026		24	0	18.9	0.1	0	22.3	0.1	-3.4	0	0	0
17.05.2026		24	0	19.7	0.1	0	23	0.1	-3.3	0	0	0
18.05.2026		24	0	19.6	0.1	0	22.8	0.1	-3.2	0	0	0
19.05.2026		24	0	20.4	0.1	0	23.5	0.1	-3.1	0	0	0
20.05.2026		24	0	21.2	0.1	0	24	0.1	-2.8	0	0	0
21.05.2026		24	0	20.6	0.1	0	23.5	0.1	-2.9	0	0	0
22.05.2026		24	0	20.6	0.1	0	23.6	0.1	-3	0	0	0
Среднее			149.911	50.9	0.9	149.105	38.4	0.6	12.4	0.806		
Итого		720	4497.32			4473.14				24.18	56.902	0
Досчёт			0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0
Сумма			4497.32			4473.14				24.18	56.902	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 8.20 V гвс (м3) = 24.67
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.05.25 07:58
 Комментарий ответственного лица : Принят

Алахова Наталья Александровна

Отчет принят ✓
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____ /

