

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.26, КОРП.2[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
 Номер прибора: 206091
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -

Wотоп,Гкал: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wотоп, Гкал | V1гвс, м3 | t1гвс, гр.С | P1гвс, кгс/см2 | V2гвс, м3 | t2гвс, гр.С | P2гвс, кгс/см2 | t1гвс-t2гвс, гр.С | V1гвс-V2гвс, м3 | Wгвс, Гкал | Wсумм, Гкал |
|------------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|
| 23.04.2026 | | 24 | 176.58 | 52.2 | 1 | 176.58 | 35.8 | 0.6 | 16.4 | 0 | 2.894 | 176.05 | 68.8 | 0.8 | 153.46 | 63.9 | 0.8 | 5 | 22.59 | 2.245 | 5.139 |
| 24.04.2026 | | 24 | 186.68 | 53.5 | 1 | 186.68 | 36.9 | 0.6 | 16.6 | 0 | 3.103 | 170.13 | 69 | 0.8 | 152.63 | 63.9 | 0.8 | 5.2 | 17.5 | 1.925 | 5.028 |
| 25.04.2026 | | 24 | 182.25 | 53.5 | 1 | 182.25 | 36.4 | 0.6 | 17.1 | 0 | 3.12 | 171.49 | 68.6 | 0.8 | 150.55 | 63.5 | 0.8 | 5.1 | 20.94 | 2.142 | 5.262 |
| 26.04.2026 | | 24 | 177.03 | 53.5 | 1 | 177.03 | 36 | 0.6 | 17.5 | 0 | 3.1 | 175.2 | 69.5 | 0.8 | 151.89 | 64.4 | 0.8 | 5.1 | 23.31 | 2.311 | 5.411 |
| 27.04.2026 | | 24 | 183.67 | 53.5 | 1 | 183.67 | 36.1 | 0.6 | 17.4 | 0 | 3.196 | 171.09 | 69.5 | 0.8 | 151.76 | 64.1 | 0.8 | 5.4 | 19.33 | 2.094 | 5.29 |
| 28.04.2026 | | 24 | 176.53 | 53.5 | 1 | 176.53 | 35.8 | 0.6 | 17.7 | 0 | 3.128 | 170.55 | 69.3 | 0.8 | 151.43 | 64 | 0.8 | 5.3 | 19.12 | 2.062 | 5.19 |
| 29.04.2026 | | 24 | 180.74 | 53.5 | 1 | 180.74 | 36 | 0.6 | 17.5 | 0 | 3.17 | 171.49 | 69.9 | 0.8 | 153.21 | 64.6 | 0.8 | 5.3 | 18.28 | 2.02 | 5.19 |
| 30.04.2026 | | 24 | 167.78 | 53.5 | 1 | 165.43 | 35.8 | 0.6 | 17.7 | 2.35 | 3.054 | 173.67 | 70.1 | 0.8 | 153.58 | 64.9 | 0.8 | 5.2 | 20.09 | 2.136 | 5.19 |
| 01.05.2026 | | 24 | 180.04 | 51.3 | 1 | 179.81 | 35.8 | 0.6 | 15.4 | 0.23 | 2.784 | 178.81 | 68.8 | 0.8 | 157.52 | 64 | 0.8 | 4.7 | 21.29 | 2.133 | 4.917 |
| 02.05.2026 | | 24 | 183.04 | 49.6 | 1 | 183.04 | 36 | 0.6 | 13.6 | 0 | 2.493 | 178.93 | 68.3 | 0.8 | 162.76 | 63.6 | 0.8 | 4.6 | 16.17 | 1.795 | 4.288 |
| 03.05.2026 | | 24 | 172.98 | 49.6 | 1 | 172.98 | 35.9 | 0.6 | 13.7 | 0 | 2.37 | 185.92 | 68.3 | 0.8 | 165.93 | 64 | 0.8 | 4.4 | 19.99 | 2.017 | 4.387 |
| 04.05.2026 | | 24 | 178.3 | 49.6 | 1 | 179.35 | 36.3 | 0.6 | 13.3 | -1.05 | 2.337 | 180.38 | 68.4 | 0.8 | 162.18 | 63.9 | 0.8 | 4.5 | 18.2 | 1.904 | 4.241 |
| 05.05.2026 | | 24 | 176.04 | 49.6 | 1 | 179.34 | 36.1 | 0.6 | 13.5 | -3.3 | 2.261 | 179.51 | 68.3 | 0.8 | 161.36 | 63.7 | 0.8 | 4.6 | 18.15 | 1.912 | 4.173 |
| 06.05.2026 | | 24 | 176.88 | 49.3 | 1 | 180.22 | 35.7 | 0.6 | 13.7 | -3.34 | 2.301 | 179.48 | 68.4 | 0.8 | 159.64 | 63.8 | 0.8 | 4.6 | 19.84 | 2.026 | 4.327 |
| 07.05.2026 | | 24 | 180.03 | 48.6 | 1 | 183.45 | 35.4 | 0.6 | 13.3 | -3.42 | 2.265 | 180.38 | 68.4 | 0.8 | 160.97 | 63.8 | 0.8 | 4.6 | 19.41 | 2.003 | 4.268 |
| 08.05.2026 | | 24 | 178.9 | 48.6 | 1 | 181.5 | 35.3 | 0.6 | 13.3 | -2.6 | 2.291 | 180.58 | 68.7 | 0.8 | 161.56 | 64.1 | 0.8 | 4.6 | 19.02 | 1.981 | 4.272 |
| 09.05.2026 | | 24 | 176.56 | 48.6 | 1 | 178.86 | 35.2 | 0.6 | 13.4 | -2.3 | 2.287 | 178.08 | 68.5 | 0.8 | 161.01 | 63.8 | 0.8 | 4.7 | 17.07 | 1.856 | 4.143 |
| 10.05.2026 | | 24 | 176.43 | 48.6 | 1 | 179.42 | 35.4 | 0.6 | 13.2 | -2.99 | 2.23 | 178.88 | 68.3 | 0.8 | 161.62 | 63.7 | 0.8 | 4.6 | 17.26 | 1.865 | 4.095 |
| 11.05.2026 | | 24 | 177.2 | 48.6 | 1 | 179.69 | 35.6 | 0.6 | 13.1 | -2.49 | 2.226 | 182.17 | 68.2 | 0.8 | 162.17 | 63.8 | 0.8 | 4.4 | 20 | 2.009 | 4.235 |
| 12.05.2026 | | 24 | 90.96 | 48.7 | 1 | 91.66 | 35.8 | 0.6 | 12.9 | -0.7 | 1.145 | 182.63 | 68.7 | 0.8 | 164.99 | 64.3 | 0.8 | 4.5 | 17.64 | 1.881 | 3.026 |
| 13.05.2026 | | 24 | 0 | 21.5 | 1 | 0 | 21.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0 | 191.35 | 70.7 | 0.8 | 173.94 | 66.2 | 0.8 | 4.6 | 17.41 | 1.955 | 1.955 |
| 14.05.2026 | | 24 | 0 | 20.8 | 1 | 0 | 20.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 186.49 | 72.5 | 0.8 | 168.44 | 67.7 | 0.8 | 4.8 | 18.05 | 2.037 | 2.037 |
| 15.05.2026 | | 24 | 0 | 18.9 | 1 | 0 | 18.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 181.55 | 70.6 | 0.8 | 164.07 | 65.8 | 0.8 | 4.8 | 17.48 | 1.953 | 1.953 |
| 16.05.2026 | | 24 | 0 | 19.5 | 1 | 0 | 19.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 180.77 | 70.9 | 0.8 | 163.87 | 65.9 | 0.8 | 5 | 16.9 | 1.946 | 1.946 |
| 17.05.2026 | | 24 | 0 | 20.4 | 1 | 0 | 20.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 182.7 | 71.9 | 0.8 | 164.38 | 66.9 | 0.8 | 5 | 18.32 | 2.062 | 2.062 |
| 18.05.2026 | | 24 | 0 | 20.1 | 1 | 0 | 20.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 172.74 | 71.2 | 0.8 | 155.21 | 66.1 | 0.8 | 5.1 | 17.53 | 1.966 | 1.966 |
| 19.05.2026 | | 24 | 0 | 20.6 | 1 | 0 | 20.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 162.24 | 70.4 | 0.8 | 145.26 | 65.2 | 0.8 | 5.2 | 16.98 | 1.882 | 1.882 |
| 20.05.2026 | | 24 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 162.35 | 69.2 | 0.8 | 144.55 | 64.2 | 0.8 | 5 | 17.8 | 1.892 | 1.892 |
| 21.05.2026 | | 24 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 158.11 | 71.3 | 0.8 | 142.28 | 65.8 | 0.8 | 5.5 | 15.83 | 1.851 | 1.851 |
| 22.05.2026 | | 24 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 158.47 | 70.1 | 0.8 | 142.85 | 64.7 | 0.8 | 5.4 | 15.62 | 1.789 | 1.789 |
| Среднее | | | 115.954 | 50.9 | 1 | 116.608 | 35.9 | 0.6 | 15.1 | -0.654 | | 176.073 | 69.5 | 0.8 | 157.502 | 64.6 | 0.8 | 4.9 | 18.571 | | |
| Итого | | 720 | 3478.62 | | | 3498.23 | | | | -19.61 | 51.753 | 5282.19 | | | 4725.07 | | | | 557.12 | 59.65 | 111.403 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 3478.62 | | | 3498.23 | | | | -19.61 | 51.753 | 5282.19 | | | 4725.07 | | | | 557.12 | 59.65 | 111.403 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 8.20 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 111.40
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2026.05.25 14:00
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

